ECOFIBRE Dämmstoffe GmbH
Arsterdamm 72
28277 Bremen
Tel.: +49(0)421 / 68 46 86 70
Fax: +49(0)421 / 68 46 86 69
E-mail: info@ecofibre.de

PAROC BLT 7

EINBLASDÄMMSYSTEM ZWEISCHALIGES MAUERWERK MIT PAROC BLT 7

Leistungsverzeichnis

_____m² Kerndämmung aus Steinwollegranulat als Wärmedämmschicht zum nachträglichen Verfüllen des Hohlraumes von zweischaligem Mauerwerk.

Produkt: PAROC BLT 7

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Zulassungs-Nr. Z-23.12-1164

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,038 W/mK

Brandverhalten: Baustoffklasse A1 nicht brennbar nach DIN 4102-1

Schmelzpunkt: über 1000°C nach DIN 4102-17

Anliefern und als Wärmedämmschicht in einer Mindestrohdichte von 65 kg/m^3 hohlraumfrei in einer Dicke von _____mm einblasen.

Fertiggestellte Fläche in m² _____.

Einbringöffnungen sind nach Vorgaben des Werkes und der Zulassung Z-23.12-1164 anzulegen und nach Abschluss der Dämmarbeiten wieder zu verschließen.
Zulage je Öffnung in ____€ /Stück.

Verarbeitung:
Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-23.12-1164 des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) ist zu beachten. Die Verarbeitung darf nur durch autorisierte ECOFIBRE-Fachfirmen auf Grundlage der Herstellervorgaben erfolgen.

ARTIKELBEZEICHNUNG: PAROC BLT 7 Art.-Nr.100 202 www.ecofibre.de